


Заказчик:	ОАО «АКС»	Группа материалов:	Оборудование механическое
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ0742

Наименование МТР: Lowara: Серия FCE 80-200/110

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	производительность	м³/ч	115
1.2	напор	м	40
1.3	Мощность двигателя	кВт	11
1.4	Частота вращения	об/мин	3000
1.5			
1.6			
1.7			
1.9			
1.10			
1.11			
1.12			
1.13			
1.14			
1.14			
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Насос с электродвигателем		
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			
2.31.			

ФИО Ответственного:	В.В.Прохоров
Должность:	Начальник котельной 438 квартала
Телефон / Факс:	89145616971
Электронный адрес:	v.prohorov@amurcomsys.ru
Подпись:	
И.О.директора ФАО «АКС» «Амуртеплосервис»	Е.Б.Перепелкин
Подпись:	