


Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	Эжекторный насос с размывом ДКТ-244	ЕВ0633	
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Максимальное давление подаваемое на насос	Мпа	16
1.2	Количество размывочных сопел	шт.	6
1.3	Производительность	м3/ч	80 - 140
1.4	Высота откачивания:	м	до 10
1.5	Дальность перекачки	м	до 60
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Упаковка	шт.	1
2.2.	Инструкция по эксплуатации	шт.	1
2.3.	Присоединительный шланг с резьбовыми соединениями.	шт.	1
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера по оборудованию		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-10		
Электронный адрес:			
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			