


| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| Заказчик: | ООО «Ульяновскоблводоканал» | Группа материалов: | Оборудование механическое Насосы и Насосные агрегаты |
| № опросного листа: | №73 | Код МТР в ЕНС PKS: | ЕВ0090 |

Наименование МТР: Насос ЭЦВ8-25-150 ГОСТ 10428-89

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|-------------------|---|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Подача | м ³ /ч | 25 |
| 1.2 | Напор | м | 150 |
| 1.3 | Тип уплотнения вала | | Торцевое уплотнение |
| 1.4 | Материал проточной части | | Серый чугун СЧ20 |
| 1.5 | Индекс исполнения | | Агрегат предназначен для эксплуатации в не взрыво-и пожароопасных производствах |
| 1.6 | Перекачиваемая среда | | чистая вода |
| 1.7 | Электродвигатель | | Напряжение питания 380/660 в; мощность 17 кВт; число оборотов-3000об/мин; |
| 1.8 | Вариант монтажа насоса | | Погружной |
| 1.9 | Масса насоса | кг | 128 |
| 1.10 | Срок гарантии | мес. | 36 |
| 1.11 | | | |
| 1.12 | | | |
| 1.13 | | | |
| 1.14 | | | |
| 1.15 | | | |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1 | Насос | шт. | 1 |
| 2.2 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации | экз | 1 экземпляр |
| 2.3 | | | |
| 2.4 | | | |
| 2.5 | | | |
| 2.6 | | | |

| | |
|------------------------|---|
| ФИО ответственного: | Хорошилов В.Е. |
| Должность: | Технический директор |
| Телефон / Факс: | |
| Электронный адрес: | |
| Подпись: |  |