



| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|--------|
| Заказчик | ООО «Экопром» | Группа материалов | ИВ |
| № опросного листа | 10 | Код МТР в ЕНС РКС | ИВ0045 |

Хлор жидкий в контейнерах, высший сорт

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|-------------|-----------------------------|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Назначение | | Обеззараживание сточных вод |
| 1.2 | Объемная доля хлора, %, не менее | | 99,8 |
| 1.3 | Массовая доля воды, %, не более | | 0,01 |
| 1.4 | Массовая доля треххлористого азота, %, не более | | 0,002 |
| 1.5 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | | 0,015 |
| 1.6 | Качество продукции должно соответствовать | | ГОСТ 6718 - 93 |
| | | | |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1 | Специальные хлорные контейнеры, удовлетворяющие требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. | | Вместимость до 4тн |

| | |
|--------------------------------|---|
| ФИО Ответственного: | Лазарева Ольга Викторовна |
| Должность: | Инженер ПТО |
| Телефон/факс: | 2 62 34 |
| Электронный адрес: | <olazareva@ulcomsys.ru> |
| Подпись: |  |
| Заместитель главного инженера: | Леонтьева Валентина Владимировна |
| Подпись: |  |