

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	Д Изделия электротехнические
№ опросного листа		Код МТР в ЕНС РКС	

Насос ВШН-150/30

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
	Насос ВШН-150/30		
1	Подача	м3	150
2	Напор	м	30
3	Мощность двигателя	кВт	30
4	Степень защиты		IP 54
5	Монтажное исполнение		IM 3081
6	Диаметр нагнетательного патрубка	мм	125
7	Диаметр всасывающего патрубка	мм	125
8	Длина	мм	650
9	Ширина	мм	875
10	Высота	мм	1750
11	Климатическое исполнение		УХЛ2

энергетик



А.В.Баюсов