


Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Оборудование котельное
№ опросного листа		Код МТР в ЕНС РКС	ЕА000226

**Котел RS-A100 (120кВт)**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
	<b>Котел RS-A100 (120 кВт)</b>		
1	Вид топлива		Природный газ
2	Вид теплоносителя		Вода питьевая
3	Номинальный расход газа	м3/ч	14
4	Номинальная тепловая мощность	кВт	120
5	Отапливаемая площадь	м2	1200
6	КПД не менее	%	93
7	Водяной объем котла	л	24
8	Диаметр дымохода	мм	250

Энергетик ООО «Ульяновскоблводоканал»



А.В. Баюсов

Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Оборудование котельное
№ опросного листа		Код МТР в ЕНС РКС	ЕА000225

**Котел RS-A100 (99кВт)**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
	<b>Котел RS-A100 (99 кВт)</b>		
1	Вид топлива		Природный газ
2	Вид теплоносителя		Вода питьевая
3	Номинальный расход газа	м3/ч	12
4	Номинальная тепловая мощность	кВт	99
5	Отапливаемая площадь	м2	990
6	КПД не менее	%	93
7	Водяной объем котла	л	20,5
8	Диаметр дымохода	мм	250

Энергетик ООО «Ульяновскоблводоканал»



А.В. Баюсов