


|                   |                             |                   |                           |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Заказчик          | ООО «Ульяновскоблводоканал» | Группа материалов | Г Арматура трубопроводная |
| № опросного листа |                             | Код МТР в ЕНС РКС | ГБ0292                    |

Клапан обратный створчатый PN16: DN250. ✓

| №<br>п/п | Наименование параметра<br>(характеристики) | Размерность | Требования заказчика             |
|----------|--|-------------|----------------------------------|
| 1        | Материал корпуса                           |             | Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412-85         |
| 2        | Диск                                       |             | Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412-85         |
| 3        | Кольцо в корпус                            |             | Латунь ЛЦ 38Мц 2с2 ГОСТ 17711-93 |
| 4        | Кольцо в диск                              |             | Латунь ЛЦ 38Мц 2с2 ГОСТ 17711-93 |
| 5        | Уплотнение                                 |             | Латунь Л40С                      |
| 6        | Тип обратного клапана                      |             | Поворотный                       |
| 7        | Тип присоединения                          |             | Фланцевое                        |



Гл. инженер ООО «Ульяновскоблводоканал»

В.Н. Якимкин