

Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Е Оборудование механическое
№ опросного листа		Код МТР в ЕНС РКС	ЕА000181

Радиатор отопления биметаллический

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Тип		Секционный
2	Конструкция		Настенная
3	Подключение		Боковое
4	Материал		Биметаллический
5	Материал трубы		Сталь
6	Межосевое расстояние		500 мм
7	Максимальная рабочая температура		120 градусов С
8	Максимальное рабочее давление		24 бар
9	Опрессовочное давление		36 бар
10	Объем воды в секции		0,22 л
11	Диаметр подключения		1 дюйм

Начальник АХО



А.Е. Мошков