


Заказчик:		Группа материалов:	Группа
№ опросного листа:	№1	Код МТР в ЕНС РК:	

Наименование МТР: Воздухоотводчик MANKENBERG серии EB1.12 автоматический постоянного действия фланцевый Ду-50.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Рабочая среда		водоснабжение, чистый воздух
1.2.	Диапазон температуры рабочей среды	°C	От -20 до +130°C
1.3.	Условный диаметр	Ду мм.	50
1.4.	Рабочее давление	Bar	16
1.5.	Условное давление	Bar	16
1.6.	Тип присоединения		Резьбовой, фланцевый
1.7.	Тип		EB1.12
1.8.	Фланец	Ду	50
1.9.	Выходной патрубок		наружная резьба G3/4
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Воздухоотводчик MANKENBERG серии EB1.12 автоматический постоянного действия фланцевый Ду-50.	шт	2
2.2	П а с п о р т	шт	1
2.7	Р у к о в о д с т в о п о э к с п л у а т а ц и и	Экз.	1
2.7	Сертификат качества	Экз.	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
3.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
3.3	Предоставление образца изделия		по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке
3.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	мес.	
3.5	Срок службы, до списания	лет	

ФИО Ответственного:	Юсупов Л.Ф.
Должность:	Ведущий инженер ПТО
Телефон / Факс:	8 (84235) 2-66-27

Электронный адрес:	lyusupov@ulcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Хорошилов В.Е.
Подпись:	