

Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	О Трубы и фасонные изделия к ним
№ опросного листа		Код МТР в ЕНС РКС	ОЖ000002, ОЖ000003, ОЖ000004, ОЖ000005, ОЖ000006, ОЖ000007, ОЖ000008, ОЖ000009, ОЖ000035, ОЖ000081.

**Фланец 1-50-10, Фланец 1-80-10, Фланец 1-100-10, Фланец 1-150-10, Фланец 1-200-10.  
Фланец 1-250-10, Фланец 1-300-10, Фланец 1-400-10, Фланец 1-400-16.  
Фланец ДУ- 125**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ГОСТ</b>	<b>Гост 1820- 2001</b>	<b>Фланцы стальные плоские</b>
2.1	<b>Фланец 1-50-10</b>		
2.2	D	мм	160
2.3	D1	мм	125
2.4	dв	мм	59
2.5	b	мм	15
2.6	d	мм	18
3.1	<b>Фланец 1-80-10</b>		
3.2	D	мм	195
3.3	D1	мм	160
3.4	dв	мм	91
3.5	b	мм	17
3.6	d	мм	18
4.1	<b>Фланец 1-100-10</b>		
4.2	D	мм	215
4.3	D1	мм	180
4.4	dв	мм	110
4.5	b	мм	19
4.6	d	мм	18
5.1	<b>Фланец 1-150-10</b>		
5.2	D	мм	280
5.3	D1	мм	240
5.4	dв	мм	161
5.5	b	мм	21
5.6	d	мм	22
6.1	<b>Фланец 1-200-10</b>		
6.2	D	мм	335
6.3	D1	мм	295
6.4	dв	мм	222
6.5	b	мм	21
6.6	d	мм	22

7.1	<b>Фланец 1-250-10</b>		
7.2	D	мм	390
7.3	D1	мм	350
7.4	dв	мм	273
7.5	b	мм	23
7.6	d	мм	22
8.1	<b>Фланец 1-300-10</b>		
8.2	D	мм	440
8.3	D1	мм	400
8.4	dв	мм	325
8.5	b	мм	24
8.6	d	мм	22
9.1	<b>Фланец 1-400-10</b>		
9.2	D	мм	565
9.3	D1	мм	515
9.4	dв	мм	426
9.5	b	мм	26
9.6	d	мм	26
10.1	<b>Фланец 1-400-16</b>		
10.2	D	мм	580
10.3	D1	мм	525
10.4	dв	мм	426
10.5	b	мм	34
10.6	d	мм	30
11.1	<b>Фланец ДУ- 125</b>		
11.2	D	мм	245
11.3	D1	мм	210
11.4	dв	мм	135
11.5	b	мм	21
11.6	d	мм	18

ФИО Ответственного:	Хорошилов В.Е.
Должность:	Технический директор
Телефон / Факс:	
Подпись:	